

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” (vienošanās Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” ietvaros, nolikumu

Elektronikas un datorzinātņu institūts informē, ka pretendenti objekta apskates laikā 04.04.2012. mutiski ir uzdevuši jautājumus par atklāta konkursa „Elektronikas un datorzinātņu institūta laboratorijas korpusa „B” telpu renovācija” Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (IKSA-CENTRS)” (vienošanās Nr.2DP/2.1.1.3.1./11.IPIA/VIAA/006)” ietvaros, nolikuma specifikācijām un sniedz sekojošas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1.jautājums.

Specifikācijā norādīts, ka laboratoriju telpu ieejas durvis jānomaina uz metāla. Kāda materiāla metāla durvis domātas – alumīnija vai tērauda?

Atbilde: tā kā iepriekšējā remontā ir uzstādītas 50mm biezas tērauda durvis, tad arī šī remonta laikā durvis jāmaina uz tērauda durvīm.

2.jautājums.

Vai pasūtītājs nodrošina ar apsargājamām telpām, kur novietot noņemtās dekoratīvās alumīnija plāksnes līdz to uzlikšanai atpakaļ?

Atbilde: pasūtītājs var nodrošināt ar apsargājamām telpām, kas aprīkotas ar signalizāciju.

3.jautājums.

Caurules ir izolētas ar azbesta izolāciju, specifikāciju aprakstā nav norādīts par azbesta izolācijas utilizāciju.

Atbilde: azbesta izolācijas utilizācija ir jāiekļauj pie būvgružu aizvākšanas vai arī tāmē jāuzrāda kā papildu pozīcija. Orientējošs daudzums ir: ar azbesta izolāciju ir nosegti aptuveni 620m no demontējamām (maināmām) caurulēm (maģistrālās un stāvvadi).

4. jautājums

Ņemot vērā apkures sistēmas konfigurāciju, būtu lietderīgāk atstāt esošos čuguna radiatorus, vai var iesniegt divus piedāvājuma variantus.

Atbilde: saskaņā ar Publisko Iepirkumu likuma 19. panta 2. punktu variantu iesniegšana nav pieļaujama