



T: siltināta fasāde ar krāsotu apmetumu
 N: siltināta fasāde ar esošo metāla paneļu apdari
 L: Mezģis 1 skatīt lapā ARD-02
 F: siltināta fasāde ar esošo metāla paneļu apdari
 D: siltināta fasāde ar krāsotu apmetumu
 A: Mezģis 1 skatīt lapā ARD-02, PA - palodze cinkots skārds, siltināta fasāde ar krāsotu skārda apdari, siltināta fasāde ar esošo metāla paneļu apdari

APZĪMĒJUMI

- fasādes apdare:**
 - krāsota struktūrapmetums uz sieta
 - grauda lielumam 1,2mm
 - krāsas tonis - NCS S 1500-N (SAKRET DESIGN Nr.2762)
- fasādes apdare:**
 - esošie sienas metāla paneļi uz metāla karkasa, skatīt piezīmes
- cokola apdare:**
 - krāsota struktūrapmetums uz sieta
 - grauda lielumam 4mm
 - krāsas tonis - NCS S 3000-N (SAKRET DESIGN Nr.2724)
- fasādes apdare:**
 - krāsots skārds ar polimēra pārklājumu
 - krāsas tonis - NCS S 8500-N (RR33)

- LA1** loga ailas apdare:
 - krāsota struktūrapmetums uz sieta
 - grauda lielumam 1,2mm
 - krāsas tonis - NCS S 1500-N (SAKRET DESIGN Nr.2762)
- JP** jumta parapeta apdare:
 - cinkots skārds
- LA2** loga ailas apdare:
 - cinkots skārds
 - skatīt lapā ARD-07
- PA** lisenis, ārējā loga palodze:
 - cinkots skārds
- L1 ... L3** logi - plātmassas konstrukcijas rāmīšs (balts) ar stikla paketi (caurspīdīga)
- AD1 ... AD2** durvis fasādē
 - metāla konstrukcija ar siltinājumu
 - krāsas tonis - NCS S 3500-N
- R-01, R-02** vēdināšanas restes
 - skatīt lapā ARD-01

PIEZĪMES

- * Zīmējumus nedrīkst mērit. Lasīt rakstlītes izmērus.
- * Izmēri doti mm, augstuma atzīmes m.
- * Būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmējam jāpārbauda objektā esošo konstrukciju dimensijas un stāvoklis un jāinformē Arhitekts Arhitekts par atkāpēm no risējumiem.
- * AR daļas risējumus skatīt kopā ar ARD daļas lapām.
- * Papildus nepieciešamos mezģu risinājumus izstrādā Būvuzņēmējs, saskaņojot tos ar Arhitektu.
- * Iebūvures izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņot ar Arhitektu.
- * Materiālu marķus precīzēt būvniecības laikā.
- * Logu, durvju specifikācijas skatīt lapās ARD-01.
- * Konstrukciju siltināšanas mezģus skatīt lapās ARD-02, ARD-08.
- * Esošie fasādes metāla paneļi būvniecības laikā tiek demontēti, atīrta un restaurēti, pēc fasādes siltināšanas tiek montēti vecajās vietās, bojātie un neesošie paneļi tiek aizstāti ar speciāli izgatavotiem analogiem fasādes metāla paneļiem.
- * Jumta segums - Superflex Ultratorch segums saskaņā ar uzklāšanas tehnoloģiju.

Objekts	Fasāžu vienkrāsotā atjaunošana Džērbenes iela 14, Rīga kadastra numurs 0100 092 0440 001
Pasūtītājs	Elektronikas un datorzinātņu institūts Džērbenes iela 14, Rīga
Pasūtītāja Nr.	16-37
Būvprojekta izstrādātājs	
SIA "Lejnietku projektēšanas birojs"	
Baložu iela 33-30, Rīga LV-1048	www.lpbarkitektura.lv
Lapas nosaukums	Projekta sadaļa AR
Fasāde assis T-A	Stadija vienkr. atjaunošana
Datums	24.01.2017
Mērogs	1:100
Lapas Nr.	AR-05
Būvprojekta daļas vadītājs	M.Lejnieks
Izstrādāja	V.Orlova
Arhīva Nr.	16-37_001
Lapas caurejošais Nr.	